



Scambio di ingressi e uscite per la calibrazione del fotovoltaico

Nota importante: nell' RCP devono essere utilizzati trasformatori di corrente calibrati. (requisito legale)

L'uso di un punto disconnessione di misura è obbligatorio

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b>	Elektrozähler FINDER 7E.56.8.400.00x0	gsu	02.03.2023
			NeoVac ATA AG Elchastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-170420A02-I	A