0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Feuille d'information
MBUS-GSLE

Légende:

		impératif	optionnel
A	Appareil principal	●	

Notice:

Liste d'articles

6.030.255	MBUS-GSLE125	6.030.259	MBUS-GSLE500
6.030.256	MBUS-GSLE250	6.332.109	Alimentation DIN 24VDC

Données techniques

Architecture	Passerelle basée sur un contrôleur
Fournir	12-36 VDC, <500 mA, max. 2,5 mm²
Relations M-Bus	Borne à vis, max. 2,5 mm²
Connexion Ethernet	100 MBit, RJ45, blindé.
Dimensions	3 mod. 54 x 90 x 60 (B x H x T in mm).
Assemblée	Rail de montage DIN 35 mm, IP20
Max. Baudrate	19200 bps
Nombre Slaves	Max.125/250/500 Charges standards
Fardeau Master	Max. 2 Charges standards
IP-Adresse	Configurable ou DHCP

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description		
			NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	MBUS-GSLE	Dessinateur: raj	Date: 16.06.2025
					Dessin numéro: Z4-241010A00-F	A