

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Supercal 5

1234

5678

10119

5051

5253

1617

1819

2425

IN1IN2

OUT1OUT2

M-Bus

90919293

Modulo 1
(Slot 1)

Digital Input

IN1IN2

90919293

Elenco prodotti

1.500.023Modulo di comunicazione 2I

Dati tecnici

Ingressi:2 ingressi digitali per il generatore di impulsi

Assegnazione:Slot 1 o 2

Tensione:- max. 30 V CC

Stato:- Tariffa / stato / allarme / errore

Ingresso:- Liberamente programmabile

Nota:- Norme per il cablaggio:
Le informazioni relative al cablaggio del bus
sono riportate nelle
norme relative all'impianto elettrico.

Modulo di rete SC5 necessario

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
				Supercal 5 Kommunikationsmodul 2I	HIA	10.08.2022
					Zeichng.-Nr.:	F
					Z4-220615F04-D	

NeoVac

NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
CH-9463 Oberriet

Tel.: +41 (0)58 715 50 50
Fax: +41 (0)58 715 50 99
www.neovac.ch