



Artikelliste

1.500.024 Kommunikationsmodul BU

Technische Daten

M-Bus: 1 M-Bus Schnittstelle nach EN 1434-3,
 - potentialfrei, verpolungssicher
 - Baudrate 300-4800 Bds
 - Datenstruktur variabel

Belegung: Steckplatz 1 oder 2

(LOW-Power Modul) auch geeignet für Zähler mit Batteriespeisung

Mindestens Batteriemodul D erforderlich

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Kommunikationsmodul BU	HIA	15.06.2022
					Zeichng.-Nr.:	F
					Z4-220615F08-D	