



Artikelliste

Technische Daten

Reedkontakte, zB. Wasserzähler

Variante 1: 1 Zusatzzähler (Anschluss IN1 oder IN2)

Variante 2: 2 Zusatzzähler (Anschluss IN1 und IN2)

Hinweis: - Kabelempfehlung:  
 Bauseits abgeschirmt  
 U72M 1x4x0.6mm2  
 U72M 1x4x0.8mm2

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
A Anpassung der Kabel	27.01.2020	nia	 NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 531 mit Zusatzzähler	Ersteller:	Datum:
					GOM	30.06.2014
					Zeichng.-Nr.:	E
					Z4-140331E01-D	