



Artikelliste  
 1500.005 Rechenwerk Supercal SC 5I F-BU-2T-2C M-Bus

Hinweise:

- Zusatzblätter B/C/D sind zwingend mitzuliefern.
- Keine galvanische Trennung zwischen OUT1/OUT2 Transistor (Open Collector)
- Kabelempfehlung:  
 Bauseits abgeschirmt  
 U72M 1x4x0.6mm2  
 U72M 1x4x0.8mm2

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b>	Supercal 5I Funk	HIA	10.08.2022
			NeoVac ATA AG Eichastrasse 1 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99	Zeichng.-Nr.: Z4-220615A03-D	A