Feuille d'information
Compteurs électriques

Légende:

		impératif	optionnel
A	Appareil principal	●	

Info:

Liste d'articles

6.330.114 Energy Meter EM420 LLRR

6.330.14 Energy Meter EM420 LLRR mesure du transformateur

Transformateur de courant : Direction du flux d'énergie de K-P1 à L-P2. Pour l'installation des transformateurs de courant il est recommandé d'utiliser un bornier avec des bornes de déconnexion !

Données techniques

Connexion directe jusqu'à 63 A, via un transformateur jusqu'à 1000 A
Conformité du rail du chapeau supérieur 4 TE
Serveur web intégré
2 interfaces LAN (10/100 Mbit)
2 interfaces RS485 (semi-duplex, max. 115200 bauds)
Tension nominale 230/400 V AC
Tension de fonctionnement 230 V ± 10 %.
Fréquence 50/60 Hz ± 5 %.
Courant limite 63 A
Section de connexion 10-25 mm² / Mécanique : 1,5-25 mm².
Température ambiante en fonctionnement -25 °C...+45 °C
Classe de protection II
Classe de protection IP2x
Normes de produit EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61010-2-201

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
			NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	Elektrozähler Infoblatt	Ersteller: gsu	Datum: 10.09.2021
					Zeichng.-Nr.: Z4-100921A00-F	A