



Compteur d'installation lors de la vérification photovoltaïque
Echanger l'entrée et la sortie

Remarque importante: dans le RCP, il faut impérativement utiliser des transformateurs d'intensité étalonnés. (prescription légale)

L'utilisation d'une boîte à bornes de mesure est obligatoire

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	Elektrozähler FINDER 7E.56.8.400.00x0	gsu	02.03.2023
			NeoVac ATA AG Elchastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-170420A02-F	A