



Artikelliste

6.030.218 M-Bus Abfragestation für 250 M-Bus Endgeräte

Technische Daten

- Netzanschluss ab plombierbarer Sicherung.
- Die Netzsicherung darf nur durch NeoVac-Personal eingesetzt werden!
- Busverkabelung siehe Installationsvorschrift.
- Der Schirm des Buskabels darf nur an der PW 250 angeschlossen werden!
- Max. M-Bus Kabellänge 1km (9600Bd), 4km (2400Bd), 10km (300Bd)
- Max. Entfernung zum Slave : 350m (alle 250 Slaves am Kabelende)

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	M-BUS Pegelwandler und Repeater PW 250	HIA	02.12.2016
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-161107A01-D	