



Artikelliste

- 6.040.015 M-Bus Modul nach EN 13757, Typ Mod. EF/MOF Modularis
- 6.040.017 M-Bus Modul nach EN 1434-3, Typ EVZK / EVZW / Messkapseln
- 6.040.019 M-Bus Modul nach EN 1434-3, Typ UPZ-MES +M
- 6.040.022 M-Bus Modul nach EN 1434-3, Typ MOD-M NeoVac Modularis

Technische Daten

- Bei allen Anschlüssen Mindestabstand zu Netzleitungen von 300mm einhalten.
- Busverkabelung siehe Installationsvorschrift

* Bei Unterputzzählern werden die Kabel ohne Abzweigdose direkt angeschlossen.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung		
A	28.09.2017	hla	NeoVac <small>NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Elchastrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch</small>	M-Bus Modul für Wasserzähler (Elster/Almess/Wehrle-Modularis)	Ersteller: VES	Datum: 30.12.2014
					Zeichng.-Nr.: Z4-141230A01-D	A