



Artikelliste
 1.500.022 Kommunikationsmodul 2R

Technische Daten

Ausgänge: 2 Relaisausgänge

Belegung: Steckplatz 1 oder 2

Impuls für:

- Energie / Volumen
- Energie 1 / Volumen 1
- Energie 2 / Volumen 2

Zustand:

- Tarif / Status / Alarm / Fehler

Ausgang:

- frei programmierbar

Hinweis:

- Kabelempfehlung:
 Bauseits abgeschirmt
 U72M 1x4x0.6mm²
 U72M 1x4x0.8mm²

Netzmodul SC5 erforderlich

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Supercal 5 Kommunikationsmodul 2R	HIA	15.06.2022
					Zeichng.-Nr.: Z4-220615F03-D	F