



Artikelliste

1.500.035 Kommunikationsmodul LON-Bus

Technische Daten

LON: 1 LON (FTT-10)
- Minimale Auffrischzeit der Variablen
- Maximale Auffrischzeit der Variablen

Belegung: Steckplatz 1 oder 2

Hinweis: - Kabelempfehlung:
Bauseits abgeschirmt
U72M 1x4x0.6mm2
U72M 1x4x0.8mm2

Spannungsversorgung über externe Signalleitung erforderlich

- Netzmodul SC5 erforderlich

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac	Supercal 5 Kommunikationsmodul LON-Bus	HIA	15.06.2022
			NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99	Zeichng.-Nr.: Z4-220615F09-D	F