



Einrichtungszähler bei Photovoltaik-Lieferung Eingang und Ausgang tauschen

Wichtiger Hinweis: Im ZEV Verbund müssen zwingend geeichte Stromwandler eingesetzt werden. (gesetzliche Vorschriften)

Es muss zwingend eine Messtrennstelle verwendet werden.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			<b>NeoVac</b>	Elektrozähler Finder 7E.56.8.400.00x0	gsu	02.03.2023
			NeoVac ATA AG Elchastrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch		Zeichng.-Nr.: Z4-170420A02-D	A